

1-2325

Место для
голограммы

АКТ № 2325

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

(для первичных и периодических проверок индивидуальных жилых домов; при установке, замене газоиспользующего оборудования)

г. Калуга

«10» апреля 2025г.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство) МБОУ «Гимназия №19» г. Калуги в лице директора Миронова Д.Э.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Представитель (ли) организации ВДПО: специалист ОППР Артёмов О.И с применением измерителя комбинированного Testo 417, 17273-11, заводской номер 63459309, свидетельство о поверке С-БУ/28-03-2025/421387809 действительно до 27.03.2026 г.Первичную проверку технического состояния вентиляционных каналов (В/К)
(первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых)каналов в помещениях Пищевблок
указать наименование объекта, назначение здания, этажность, строящиеся/эксплуатируемые помещения, в которых проводится проверкаОт газоиспользующих приборов от электрических плит
(наименование и тип газоиспользующих приборов)По адресу г. Калуга, ул. Московская, д.165.Цель проверки Пригодность к эксплуатации
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала (очищен/не очищен)	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	В/К	Металл	200х200	Пищевблок	очищен	70,02 м³/ч соответствует	В норме
2	В/К	Металл	200х200	Пищевблок	очищен	68,04 м³/ч соответствует	В норме
3	В/К	Металл	200х200	Пищевблок	очищен	80,08 м³/ч соответствует	В норме

Приточная вентиляция Искусственная

КОПИЯ ВЕРНА

ДИРЕКТОР МБОУ
ГИМНАЗИИ №19 г. КАЛУГИ
Д.Э. МИРОНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы

(вентиляционные, дымовые)

каналы в помещениях Пищеблок

(наименование объекта)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям по причине: Соответствует нормам

Срок действия акта: три месяца для предоставления по месту требования

(период, в течении которого акт действителен)

Представитель заказчика:

М.П.

(подпись)

Миронов Д.Э.

(Ф.И.О)

Представители организации ВДПО:

Артемов О.И.

(Ф.И.О.)

уд. № 470 от 12.10.2021 года

(дата сдачи экзамена по ПБ)

Акт зарегистрирован

М.П.

Артемов О.И.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Дата 10.04.2025 г.

Инструктаж по правилам пользования газовыми приборами и противопожарный инструктаж проведен:

Подпись инструктирующего:

Артемов О.И.

Подпись инструктируемого:

Миронов Д.Э.



КОПИЯ ВЕРНА

ДИРЕКТОР МБОУ

«ГИМНАЗИЯ №13» Г. КАЛУГА

Д.Э. МИРОНОВ